



Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ
ALIM ŞARTNAMESİ

KONU: İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurumlarında kullanılmak üzere satın alınacak kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının teknik şartnamesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. İhaleye katılacak firmanın: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yangın söndürme cihazlarının dolun ve bakım yeterlilik belgesi, marka tescil belgesi, oda sicil kayıt sureti, İSO 9001:2000 kalite belgesi, CE (Avrupa Standartlarına Uygunluk Belgesi) sertifikası, TSE imalat yeterlilik belgesi, TSE hizmet yeterlilik belgesi olacaktır.
2. Yeni tüpler ihale tarihindeki imalat yılı damgasını taşıyacaktır.
3. Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları TSE 862 standartlarına uygun (2 kg) toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
4. Cihazların gövdesi en az 1,5 mm kalınlığında (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı iki parçalı olacaktır.
5. Cihazların gövdesi soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imal yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştıracaktır.
6. Söndürücülerin hortumları TSE 745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
7. Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır.
8. Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı, TSE belgeli, pimli, üzerinde çalışır manometreli (gösterge) olacaktır.
9. Yangın söndürme cihazlarının içindeki kuru kimyevi toz TS EN 615 standartlarına göre minimum ABC 90 işaretli (%90 MAP) oranından az olamayacak ve ayrıca TSE' li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşür verecektir.
10. Yangın söndürme cihazlarının garanti süresi 4 yıl olacak. Firma bütün cihazlar için TSE garanti belgesi verecek garanti süresince de yılda bir periyodik bakım ve kontrollerini (Teknik Destek ile ambulansların) ücretsiz yapacak, söndürücüler orijinal ambalajında olacaktır.
11. Satın alınacak cihazların %4' ü sondaj usulü ile seçilerek, kimyasal içeriği ve (DKP) çelik saç bakımından standartlara uygun olup olmadığı hakkında, TSE ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden analiz raporu istenecek, analiz masrafları firmaya ait olacaktır. Cihazlar götürülürken ve sonuç raporu alınırken müdürlüğümüz personelinin gözetimi altında yapılacak ve sonuç raporu da müdürlüğümüze teslim edilecektir.
12. Bütün cihazların tetikleri "Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği'nin (97/23/AT) 4. Maddesinin (g) fıkrası ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 14.11.2011-15923 sayılı yazıları gereğince; "AŞIRI BASINÇ EMNİYET TERTİBATLI TETİKLER" olacaktır.
13. Nakliye, ambalaj vb. yüklenici firmaya ait olacaktır.
14. Yangın deneyi yapılacak cihazlar için ihtiyaç duyulan benzin, yangın tavaşı vb. gibi malzemeler firma tarafından temin edilecek, boşaltılan cihazlar aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz doldurulacaktır.
15. Kesin kabulden sonra cihazlar istenirse uygun yerlere firma tarafından ücretsiz ulaştırılacaktır.
16. Kurumumuz, ihalesine katılıp da ihaleyi alan firmaların garanti süreleri içerisinde Yangın Söndürme Cihazlarının içine konulan Kuru Kimyevi Toz için yıllık periyodik bakım ve kontrollerini yapmadığı takdirde veya Yangın Söndürme Cihazları gövdesi için verilen 6 yıllık garanti hükümlerine uymadığı takdirde; Yangın Söndürme Cihazlarının alımları ile ilgili Teknik Şartnamede belirtilen hükümlerden bazılarını yerine getirmeyen ve ihaleyi alan firma veya firmalara karşı 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunun ilgili maddeleri gereğince, Kurumumuz hakları için dava açılacağından dolayı bütün icra, dava ve avukatlık masraflarını kabul etmiş sayılır.

Hamit BUDAK
Teknikçen

İbrahim BUDAK
Tekniker

Zekay GAYRUP
Sivil Savunma Uzmanı